

FACTURĂ FISCALĂ

NC79

Furnizor SC OPS3 ORDINE SI PROTECTIE SRL

Cumpărător: Scoala Gimnaziala
" Nicolae Labis "

Nr.R.C./a J40/5480/19.04.2017

Nr.R.C./an:

A.F./C.U. RO 37410026

C.U.I./C.I.F 32579777

Adresa: STR.CALEA VITAN ,NR.154-158
Cladire Administrativa
SECTOR 3, BUCURESTIAdresa: Bucuresti ,sector 3
Str. Firidei Nr. 2

Cont:

Cont:

Banca:

Banca:

Cont:

Banca:

Cap.soc. 2.500.000 LEI

Seria: OPS3

Nr. FF: 0993

Data (zi,luna,an): 02.05.2018

Nr. Aviz însoț. mărfii

TVA 19%

Nr. Crt.	Denumirea produselor sau serviciilor	U.M.	Cantitatea	Prețul unitar (fara T.V.A) - lei-	Valoarea -lei-	Valoarea T.V.A -lei-
1	CONTRAVALOARE PRESTARI „servicii de control ,detectie,verificare tehnica ,intretinere si reparare ” CONFORM CONTRACT NR.6411 / 28.07.2017 Act Aditonal nr.1 luna Aprilie 2018	lei/mp				
Semnătura și ștampila furnizorului				Total, din care: accize		6.681,60
Date privind expediția: Numele delegatului _____ CNP _____ BI/CI seria _____ elib. _____ Mijloc de transport _____ nr. _____ Expedierea s-a efectuat în prezența noastră la data _____ Semnăturile _____				Semnătura de primire		Total de plata
						7.951,10



OPS3 – ORDINE SI PROTECTIE S3 SRL

Str. Calea Vitan , nr. 154-158 , Cladire Administrativa ,

Bucuresti , sector 3

C.U.I. RO 37410026

J 40/5480/19.04.2017

Nr.430/27.04.2018

PROCES – VERBAL LUNAR

Aferent lunii : APRILIE 2018

Beneficiar :SCOALA GIMNAZIALA ‘NICOLAE LABIS’

privind „serviciile de control , detectie , verificare tehnica , intretinere si reparare pentru constructii” la SCOALA GIMNAZIALA ‘NICOLAE LABIS’ ,operatiuni executate în baza prevederilor Actului aditional nr. 1 / 14.12.2017 la Contractul de servicii nr. 6411 din 28.07.2017 încheiat între SCOALA GIMNAZIALA ‘NICOLAE LABIS’ si S.C. OPS3 – ORDINE SI PROTECTIE S3 SRL.

S-au executat urmatoarele operatiuni:

- 1. Servicii de verificare tehnica si reparare pentru sistemul de supraveghere video , control acces si antiefractie . Servicii de verificare tehnica si reparare pentru sistemul de detectie incendii.**
 - Verificare lunara conform contract a sistemului de detectie incendiu (anexam Proces – verbal de receptie luna **APRILIE 2018**).
 - Verificare lunara conform contract a sistemului CCTV si antiefractie (anexam Proces – verbal de receptie luna **APRILIE 2018**)

2. Servicii de reparare si autorizare ISCIR. Servicii de intretinere centrala termica. Servicii de supraveghere si verificare tehnica privind utilizarea instalatiilor/ echipamentelor din domeniul instalatii sub presiune (RSVTI).

- Verificari , incercari si probe (anexat Proces verbal nr. 104/27.04.2018)

3. Servicii de intretinere si reparare pentru constructii.

Servicii de control , detectie si verificare lunara a cladirii.

BENEFICIAR
SCOALA GIMNAZIALA
“ NICOLAE LABIS”

PRESTATOR
OPS3 – ORDINE SI PROTECTIE
S3 SRL

Director

Presedinte Consiliu Administratie

BUNESCU ALEXANDRU





Intr. Parfumului nr 1, Sector 3,
Bucharest, # 030843, Romania
Tel: +40 213 27 26 02 Fax: +40 213 20 08 15
CIF: RO 9537840 Reg. Comertului: J40/4754/1997
e-mail: office@bip.ro site: www.bip.ro



PROCES - VERBAL DE RECEPTIE


LUNA APRILIE 2018

Privind prestarea de „ Service sistem detectie incendiu” la
SCOALA GIMNAZIALA „ NICOLAE LABIS ” , in luna APRILIE 2018.

Serviciile au fost prestate conform acord nr. 136/28.07.2017
incheiat cu **OPS3-ORDINE SI PROTECTIE S3 .**


Prestator

S.C. BIP Telecom SRL



Beneficiar

SCOALA GIMNAZIALA „NICOLAE LABIS ”



CONFORM CU
ORIGINALUL

SERVICE INTERVENTIE

NUME CLIENT		
SCOALA GIMNAZIALA "NICOLAE LABIS"		
ADRESA:		
STR. FIRIDEI NR. 2		
FORMA COLABORARE: ACORD	NR.136/28.07.2017	GARANTIE <input type="checkbox"/> DA
		<input checked="" type="checkbox"/> NU
AUTORITATEA CONTRACTANTA		
NUME: OPS3-ORDINE SI PROTECTIE S3		

PRODUS PENTRU CARE SE SOLICITA SERVICE/ INTERVENTII	Accesorii	SERIE
ASISTENTA TEHNICA PENTRU SISTEMUL DETECTIE INCENDIU LUNA APRILIE		
SOLICITARILE CONSTAU IN:		
- VERIFICARE CONFORM CONTRACT		
IN URMA VERIFICARILOR FACUTE S-A CONSTATAT CA SOLICITARILE SUNT INTEMEIATE. CONFIRMARE PRIN SEMNARE		
BIP TELECOM		CLIENT
REPREZENTANT:	REPREZENTANT:	

REZOLVAREA SOLICITARILOR CONSTAU IN: VERIFICARE CONFORM CONTRACT		
IN URMA VERIFICARILOR FACUTE S-A CONSTATAT CA PRODUSUL FUNCTIONEAZA CORESPUNZATOR. CONFIRMARE PRIN SEMNARE		
BIP TELECOM		CLIENT
REPREZENTANT:	REPREZENTANT:	

 CONFIRMAM PRIMIREA UNEI COPII A PREZENTULUI BON DE SERVICE/INTERVENTII

OPS3-
SI PROTECTIE S3
S.R.L.

Nr. crt.	OPERATIE	TIP REVIZIE*			EXECUTAT		OBSERVA TII
		L	T	A	DA	NU	
1.	Verificarea grupului electrogen (sursa de rezerva) daca porneste la timp	X					
2.	Nivelul combustibilului este corespunzator, completandu se daca este necesar	X					
3.	Consumabilele imprimantelor din cadru sistemului sunt adecvate	X					
4.	Indicatoare optice si sonore ale ECS sunt functionale	X					
5.	Inspectia optica a echipamentelor	X					
6.	Inspectia optica a traseelor	X					
7.	Verificarea alimentarii echipamentului	X					
8.	Analiza la toate inregistrarile din registrul jurnal si sunt luate masuri corective necesare pentru a aduce sistemul in stare corecta de functionare		X				
9.	Verificarea acumulatorilor		X				
10.	Verificarea panourilor frontale si de afisaj		X				
11.	Actionarea a cel putin un detector sau declansator manual de alarmare in fiecare zona, urmarind daca echipamentul de control si semnalizare primeste si afiseaza semnalul corect, porneste alarma sonora si actioneaza oricare alta indicatie sau dispozitiv suplimentar.		X				
12.	Verificarea functiilor de monitorizare a deranjamentelor echipamentului de control si semnalizare		X				
13.	Verificarea functiei de retinere sau eliberare a usilor din cadrul sistemului		X				
14.	Actionarea liniei de comunicare catre brigada de pompieri sau dispecceratul de monitorizare (unde este permis)		X				
15.	Efectuarea tuturor testelor si verificarile specificate de producator, furnizor sau executant		X				
16.	Analiza la orice modificare structurala sau de destinatie care poate afecta cerintele privind amplasarea detectoarelor, declansatoarelor manuale de alarmare si sirenelor de alarmare		X				
17.	Se verifica daca controalele de rutina- zilnice, lunare, trimestriale – au fost efectuate			X			
18.	Verificarea fiecarui detector privind functionarea corecta in conformitate cu recomandarile producatorului			X			
19.	Verificarea ca echipamentele de control si semnalizare sa poata actiona fiecare dintre dispozitivele suplimentare			X			
20.	Verificarea tuturor declansatoarelor manuale			X			
21.	Inspectie vizuala a echipamentelor si cablurilor pentru asigurarea ca sunt sigure, neafectate si protejate corespunzator			X			
22.	Testarea si examinarea bateriilor			X			

REV.0

CONFORM CU
ORIGINALUL





SOF Instal Proiect Buderus
 Distribuitor Autorizat
VIEMANN
 www.sofinstal.ro

Str. Arelor Nr. 12
 Popesti-Leordeni, ILFOV
 ☎ 0773 791 207
 ☎ 0747 999 890
 ☎ 031 431 51 56
 office@sofinstal.ro



Societate autorizata ISCIR

Tip document Proces verbal Fișă constatare/service Fișă retur
 Nr. 104 din data 27.04.2018

Beneficiar **SCOALA GIMNAZIALA NICOLAE LABIS** reprezentat prin

Adresă montaj aparat: STR. FIRIDEI, NR 2

tel: e-mail:

data intervenție 27.04.2018 certificat garanție seria/nr.:

Tip PIF Aparat în garanție Aparat în service Asistență tehnică Contract de întreținere

TIP APARAT		SERIE APARAT
1	THERMOSTAHL EN 120 - 139 KW	0651
2	THERMOSTAHL EN 120 - 139 KW	0652
3		
4		
5		
6		

Reclamație client verificare echipamente.

Constatare autorizat I.S.C.I.R.

Operațiuni efectuate

- Pentru cazanele de fontă și oțel:
 - curățirea cazanului (drumuri de fum, focar);
 - verificarea etanșeității cazanului;
 - verificarea bunei funcționări a automatizării echipamentului;
 - verificarea pompelor de circulație;
 - verificarea tensiunii de alimentare;
 - verificarea funcționării boilerelor instalate la microcentrale;
 - verificarea tirajului coșului de fum.
- Pentru arzătoarele pe gaz:
 - verificarea tensiunii de alimentare;
 - verificarea filtrului stabilizator de gaz;
 - verificarea reglajelor la arzător cu ajutorul gaz-analizatorului
 - verificarea și reglarea electrozilor de aprindere ionizare;
 - verificarea electrovanelor și a dispozitivelor de siguranță;
 - verificarea presostatelor de aer și gaz;
 - verificarea funcționării blocului de comanda și simularea avariilor

	cod articol	denumire	cantitate
Piese defecte			
Piese schimbate			

Mențiuni/recomandări pentru îmbunătățirea funcționării instalației:
Echipamentele sunt apdate

Starea de funcționare după intervenție: corespunzătoare necorespunzătoare

Reprezentant SOF Instal Proiect: **PETREA LIVIU**

semnatur

Beneficiar: **SCOALA GIMNAZIALA NICOLAE LABIS**

reprezentant

semnatura:



C 1 CU ORIGINALUL